

恩志浄水場 場内配管 S=1/100

取水ポンプ据付図 S=1/50

位置 鳥取県 岩美郡 岩美町

工事名 恩志浄水場 場内配管

図名 恩志浄水場 場内配管

単位 m, mm 縮尺 1/100

Technical drawing of a well structure. The drawing shows a cross-section of the well with various pipes and valves. Key components and labels include:

- 200A 取水流量計** (Flow meter)
- 圧力計** (Pressure gauge)
- PG** (Pressure Gauge)
- φ20 VP 空気抜き管** (Air vent pipe)
- φ75 H1 VP サンプリグ管** (Sampling pipe)
- φ30 VP PAC注入管 (予備)** (PAC injection pipe)
- φ30 VP 前塩素注入管** (Chlorine injection pipe)
- φ40 VP 苛性ソーダ注入管** (Soda ash injection pipe)
- 取水ポンプ** (Water pump)
- 導水管** (Conduit pipe)
- Elevation markers:**
 - $\nabla +11.200$
 - HWL $\nabla +7.11$** (High Water Level)
 - LWL $\nabla +2.824$** (Low Water Level)
 - $\nabla +2.449$
 - $\nabla +0.200$
- Dimensions:**
 - Horizontal: 400, 3000, 400, 3800
 - Vertical: 600, 500, 400, 10100, 11000, 500

位 置	鳥取県 岩美郡 岩美町		
工 事 名			
図 名	恩志浄水場 場内配管		
単 位	m, mm	縮 尺	1/100