

位置図

蒲生川

施行場所

岩美西小学校

岩美町

大岩交流センター
大岩こども館

大岩保育所

日野神社

大谷

国道 178 号

新川橋

谷郵便局

駐

駐

駐

☐ 屋上改修対象設備

PAC06 (児童クラブ室)

PAC06 (図書室)

PAC09 (給食室)

施設名	
■	電気設備
■	空調設備
■	給排水設備
■	エレベーター
■	階段
■	廊下
■	出入口
■	窓
■	扉
■	その他

設備名	仕様
照明器具	LED照明器具
空調機	冷暖房用
給排水設備	給排水設備
エレベーター	エレベーター
階段	階段
廊下	廊下
出入口	出入口
窓	窓
扉	扉
その他	その他

機 器 表						
記 号	名 称	仕 様 (その他付属品一式)	電 源 容 量		数 量	備 考 <設置場所>
			Φ	V W・kW		
PAC 04	空冷式パッケージエアコン 【同時ツインタイプ】	室内機 4方向吹出し【天井カセット形】(インバーター) X2台 室外機【耐塩害使用】 冷房能力 14.0(5.0~16.0) kW 暖房能力 16.0(4.0~19.0) kW ワイヤードリモコン, 化粧パネル, ドレンアップメカ, 分岐管, SUS製防雪フード, その他標準付属品一式 共	FDTVPI60HPZ	3φ200V 室内機 送風機出力 0.040kWx2 室外機 圧縮機出力 3.0kW 送風機出力 0.065kWx2 冷房消費電力 3.88kW 暖房消費電力 4.35kW	1	職員室 ※室外機に電源
PAC 05	空冷式パッケージエアコン	室内機 2方向吹出し【天井カセット形】(インバーター) 室外機【耐塩害使用】 冷房能力 12.5(5.0~14.0) kW 暖房能力 14.0(4.0~18.0) kW ワイヤードリモコン, 化粧パネル, ドレンアップメカ, 分岐管, SUS製防雪フード, その他標準付属品一式 共	FDTWVP140HZ	3φ200V 室内機 送風機出力 0.040kWx2 室外機 圧縮機出力 2.4kW 送風機出力 0.065kWx2 冷房消費電力 4.24kW 暖房消費電力 3.99kW	2	調理実習室 ※室外機に電源
PAC 06	空冷式パッケージエアコン 【同時ツインタイプ】	室内機 4方向吹出し【天井カセット形】(インバーター) X2台 室外機【耐塩害使用】 冷房能力 10.0(4.7~11.2) kW 暖房能力 11.2(4.1~14.0) kW ワイヤードリモコン, 化粧パネル, ドレンアップメカ, 分岐管, SUS製防雪フード, その他標準付属品一式 共	FDTVPI12HPZ	3φ200V 室内機 送風機出力 0.014kWx2 室外機 圧縮機出力 1.9kW 送風機出力 0.065kWx2 冷房消費電力 2.63kW 暖房消費電力 2.89kW	3	図書室 児童クラブ室 事務室 ※室外機に電源
PAC 07	空冷式パッケージエアコン 【同時ツインタイプ】	室内機 4方向吹出し【天井カセット形】(インバーター) X2台 室外機【耐塩害使用】 冷房能力 10.0(4.7~11.2) kW 暖房能力 11.2(4.1~14.0) kW ワイヤードリモコン, 化粧パネル, ドレンアップメカ, 分岐管, SUS製防雪フード, その他標準付属品一式 共	FDTVPI12HPZ	3φ200V 室内機 送風機出力 0.014kWx2 室外機 圧縮機出力 1.9kW 送風機出力 0.065kWx2 冷房消費電力 2.63kW 暖房消費電力 2.89kW	1	集会室 ※室外機に電源
PAC 08	空冷式パッケージエアコン 【同時ツインタイプ】	室内機 1方向吹出し【天井カセット形】(インバーター) X2台 室外機【耐塩害使用】 冷房能力 10.0(4.7~11.2) kW 暖房能力 11.2(4.1~14.0) kW ワイヤードリモコン, 化粧パネル, ドレンアップメカ, 分岐管, 架台(溶融亜鉛メッキ)500H, その他標準付属品一式 共	FDTSPV112HPZ	3φ200V 室内機 送風機出力 0.035kWx2 室外機 圧縮機出力 1.9kW 送風機出力 0.065kWx2 冷房消費電力 2.96kW 暖房消費電力 3.17kW	4	遊戯室(小) 創作活動室 静養室 ※室外機に電源
PAC 09	空冷式パッケージエアコン 【同時ツインタイプ】	室内機 厨房用【天吊形】 X2台 室外機【耐塩害使用】 冷房能力 16.0kW 暖房能力 18.0kW ワイヤードリモコン, 分岐管 SUS製防雪フード, その他標準付属品一式 共	FDESP160HP3D3	3φ200V 室内機 送風機出力 0.070kW 室外機 圧縮機出力 4.0kW 送風機出力 0.065kWx2 冷房消費電力 6.73kW 暖房消費電力 6.2kW	1	給食室 ※室外機に電源
PAC 010	ルームエアコン	壁掛形 冷房能力 2.5(0.4~3.4) kW 暖房能力 3.4(0.4~6.5) kW ワイヤレスリモコン, 架台(溶融亜鉛メッキ)壁面用, その他標準付属品一式 共	SRK25SE	1φ100V 圧縮機出力 0.75kW 送風機出力(内) 0.033kW 送風機出力(外) 0.034kW 冷房消費電力 415W 暖房消費電力 575W	2	相談室 休憩室 ※室内機に電源